

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

2003

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló módosított 30/1996. (XII. 6.) BM. rendelet, valamint a 35/1996. (XII. 29.) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) alapján

kiadom

az alábbi


Tűzvédelmi Szabályzatot

A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (továbbiakban: Egyetem) 1084. Budapest, Bérkocsis utca 2. szám alatti valamennyi helyiségére, oktatói és tanulói állományára, az ott foglalkoztatottakra, a területen munkát végző valamennyi idegen kivitelezőre, vagy a területen bármilyen jogcímen tartózkodókra egyaránt.

A Tűzvédelmi Szabályzat kihirdetése napján lép hatályba.

A Tűzvédelmi Szabályzat végrehajtását, az abban foglaltak betartását beosztásra való tekintet nélkül megkövetelem.

Budapest, 2003. február ..



Dr. Schönér Alfréd
rektor

Tartalom

1. A Tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítéséért és végrehajtásáért felelős oktatók, dolgozók és azok feladatai	4
1.1. Egyetem rektorának tűzvédelmi feladatai:.....	4
1.1.1. Az Egyetem rektora felelős	4
1.1.2. Feladatai	4
1.2. Egyetem gondnokának tűzvédelmi feladatai.....	5
1.3. Az Egyetem oktatóinak tűzvédelmi feladatai	6
1.4. Az Egyetem oktatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak általános feladatai	6
1.4.1. Az Egyetem oktatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak kötelességei.....	6
1.5. Használat általános tűzvédelmi szabályai.....	7
1.5.1. Raktározás, tárolás	7
1.5.2. Dohányzás	8
1.5.3. Nyílt láng használata, tűzveszélyes tevékenység	8
1.5.4. Tűzelő-fűtő berendezés	9
1.5.5. Villamos berendezés	9
1.5.6. Közlekedési utak.....	10
1.5.7. Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés.....	10
2. Tűzvédelmi oktatás.....	11
2.1. Az oktatók, és egyéb munkavállalók oktatása	11
2.2. Hallgatók tűzvédelmi oktatása.....	11
2.3. Az oktatáson a dolgozókkal ismertetni kell:	11
2.4. Az oktatási dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:	12
3. A tűz megelőzésével kapcsolatos feladatok	12
4. Tűzjelzés.....	12
4.1. A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:.....	12
5. Tűzvédelmi felelősségre vonás.....	13
6. Tűzoltókészülékek, felszerelések.....	13
6.1. Tűzjelző berendezés	13
6.2. Fali tűzcsapok.....	13
6.3. Tűzoltó készülékek.....	13
7. Tűzveszélyességi osztályba sorolás	14
1. sz. Melléklet: Tűzveszélyességi osztályba sorolás	15
2. sz. Melléklet: vonatkozó jogszabályok	17
3. sz. Melléklet: A legfontosabb időszakos tűzvédelmi karbantartások, ellenőrzések, felülvizsgálatok	18
4. sz. Melléklet: Raktárak tűzvédelmi szabályzata	19
5. sz. Melléklet: Tanterem tűzvédelmi szabályzata.....	20
6. sz. Melléklet: Iroda tűzvédelmi szabályzata	21
7. sz. Melléklet: Könyvtár tűzvédelmi szabályzata	22
8. Melléklet: Feltételek az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységhez	23
9. Melléklet: Tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére jogosultak	25
10. Melléklet: TŰZRIADÓ TERV	26

1. A Tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítéséért és végrehajtásáért felelős oktatók, dolgozók és azok feladatai

1.1. Egyetem rektorának tűzvédelmi feladatai:

Az Egyetem tűzvédelmének irányítását a rendeletek, szabványok, valamint utasítások végrehajtásának ellenőrzését

az Egyetem rektora végzi.

Felelős az Egyetemre vonatkozó tűzvédelmi rendeletek, utasítások, a tűzvédelmet érintő szabványok betartásáért, betartatásáért.

Akadályoztatása esetén írásos megbízás alapján a tűzvédelmi ügyek általános intézésével a mindenkori Gondnokjogosult eljárni.

Az Egyetem területén - írásos megbízás alapján - a tűzvédelmi oktatások megtartásáért a mindenkori oktatási technikus a felelős.

1.1.1. Az Egyetem rektora felelős:

- Az irányítása alatt lévő Egyetem tűzvédelmi helyzetéért,
- A tűzvédelmi jogszabályokban és a jelen szabályzatban előírtak végrehajtásáért,
- A tűzvédelmi feladatok anyagi és technikai feladatainak biztosításáért
- Az Egyetem területén feltárt tűzvédelmi hiányosságok megszüntetéséért,
- A tűzvédelmi oktatások megszervezéséért és dokumentálásáért,
- A tűzveszélyes munkavégzés engedélyezéséért, az engedélyezést követően a szükséges intézkedések megtételéért,
- A tűzvédelmet érintő különböző felülvizsgálatok (villamos berendezések időszakos felülvizsgálata, villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, tűzjelző berendezés időszakos ellenőrzése és karbantartása, stb.) végrehajtásának biztosításáért,

1.1.2. Feladatai:

- A vezetése alatt álló területen a tűzvédelmi szabálytalanságok megszüntetéséről gondoskodni köteles, tűzvédelmi jogszabálysértés esetében szankcionálási kötelességét teljesítenie kell (szabálysértési feljelentés).

- Minden tüzesetet jelenteni - még az eloltottat is - a tűzoltóságnak, a **105-ös** számon.
- Esetleges tűz esetén a tűzvizsgálat lefolytatásáig gondoskodik, hogy a tűz helyszíne érintetlen maradjon.
- A tűzoltóság hatósági ellenőrzésein részt venni.
- A helyiségeket a használatbavételi engedélyben meghatározott feltételek szerint üzemeltetni.
- Az Egyetem területének rendszeres ellenőrzése.
- Az Egyetem dolgozóinak tűzvédelmi oktatása.
- A tűzveszélyes munkavégzés engedélyezése (hegesztés, forrasztás).
- Gondoskodik a tűzvédelmi szerv, hatóság, stb... eljárása során feltárt hiányosság megszüntetéséről.
- Gondoskodik a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározottak végrehajtásáról, ellenőriztetéséről.
- Ellátja a hatályos jogszabályokban a fokozott tűzveszély vagy egyéb katasztrófaveszély idejére meghatározott, reá vonatkozó feladatot.
- Gondoskodik arról, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak más munkáltató dolgozóival szemben is érvényesítésre kerüljenek.
- Gondoskodik a tűzvédelmet szolgáló berendezés, eszköz, készülék beszerzéséről, pótlásáról, selejtezéséről, az előírt időközönkénti rendszeres ellenőriztetéséről.

1.2. Egyetem gondnokának tűzvédelmi feladatai

- Intézkedni köteles az Egyetem tűzvédelmi felszereléseit, berendezéseit érintő anyagi, technikai feladatok elvégzésére (jelentési kötelezettség a rektor felé)
- Biztosítja a villamos berendezések folyamatos karbantartására, javítására és az üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb feladatok ellátásához szükséges anyagi eszközöket
- Biztosítja a villámhárító berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatának elvégzését
- Biztosítja a villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatának elvégzését

- Továbbiakban a rektor feladatkörében végrehajtandó tűzvédelmi ügyek intézése

1.3. Az Egvetem oktatóinak tűzvédelmi feladatai

- A rábízott feladatot a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak megtartásával elvégezni
- Közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a munkavégzést megtagadni.
- Tűzvédelmi ismeret (Tűzvédelmi Szabályzat) elsajátítani, megismerni, munkája során azt alkalmazni.
- Minden szabálytalanságot, ami tűz-és robbanásveszélyt okozhat, felettesének jelenteni.
- A munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat

1.4. Az Egvetem oktatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak általános feladatai

- A tűzvédelmi oktatáson való kötelező részvétel és az ott elhangzottak elsajátítása
- A tűzvédelmi előírások végrehajtásában aktívan részt venni
- A tűzvédelmi előírások, tilalmak betartása illetve betartatása. Az általa felismert vagy tudomására jutott tűzvédelmi szabálytalanságokat azonnal megszüntetni és jelenteni.
- Az észlelt tűz oltását azonnal megkezdeni. A tűzoltásban és a mentésben aktívan részt venni.

1.4.1. Az Egvetem oktatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak kötelességei

Csak a kijelölt dohányzóhelyen dohányozhatnak
TILOS a hamutartó tartalmát papírkosárba üríteni, egyéb éghető anyagokkal együtt gyűjteni, porszívóval felszívni. A hamutartó tartalmát csak fémedénybe szabad gyűjteni és azt vizes edénybe kell üríteni.

- Megismerni a tevékenységi körökhöz tartozó tűzvédelmi használati szabályokat.
- Kötelesek megismerni a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat
- Tűz esetén az oktatáson elhangzottakat alkalmazni, és a tűzoltásban tevékenyen részt venni.

- A Tűzriadó tervben foglaltak szerint eljárni, gyakorlatok esetén maximális teljesítményt nyújtani.
- Tűzoltó felszerelést és a tűzoltó készüléket csak rendeltetésszerűen felhasználni
 - Tűzveszélyes tevékenység esetén megtartani a tűzvédelmi előírásokat

1.5. Használat általános tűzvédelmi szabályai

- Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt) a vegyes rendeltetésű épületet csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
- A tűzvédelmi szabályokat és előírásokat köteles mindenki külön felhívás nélkül végrehajtani.
- A berendezéseket - pl.: bútor, stb. - úgy kell elhelyezni, hogy a szabad közlekedési utak, a gyors biztonságos menekülés, a közművek és tűzoltó felszerelések használata még átmenetileg se legyen korlátozva Minden berendezést és felszerelést folyamatosan tisztán és üzemképes állapotban kell tartani. Hibás berendezéseket használni nem szabad, javításukat csak szakember végezheti.
- Tűzveszélyes cselekményt-pl.: dohányzás - végezni TILOS minden olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (hegesztés, lángvágás, stb.) csak írásos engedély alapján, fokozott gondosság mellett szabad végezni. Szükség esetén felügyeletet kell biztosítani.
- A helyiségben, csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó nemzeti szabványban megengedett tűzterhelési értékeket.
- A munkahelyen a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény-bejáratánál és a helyiségekben jól látható helyen a tűzveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát kell elhelyezni.
- A közművek nyitó- és zárószerkezetét eltorlaszolni nem szabad.

1.5.1. Raktározás, tárolás

- Egy helyiségben az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok vagy a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt nem tárolhatók. Az anyagokat anyagnemenként (papír, műanyag, festék, stb.) csoportosítva gyári csomagolt állapotban kell tárolni.
- A raktárhelyiséget (éghető hulladéktól) állandóan tisztán kell tartani. A villamos berendezések kapcsolóit, tűzoltó készüléket, valamint a belső közlekedési utakat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

- Tetőtérben és talajszint alatti helyiségekben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat tárolni TILOS.
- Öngyulladásra hajlamos anyagot éghető anyagokkal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad.
- Az, „A” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag csomagolóanyagát vagy edényzetét „Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes”, a „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag csomagolóanyagát vagy edényzetét „Tűz- és robbanásveszélyes”, míg a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadék edényzetét „Tűzveszélyes”, felirattal kell ellátni. A jelölést elsősorban a gyártó vagy a csomagolást, kiszereletét végző, forgalomba hozó köteles elvégezni.
- Raktárakban éghető anyagú födém, tetőszerkezet és a raktározott éghető anyagok között legalább 1 m tűztávolságot kell biztosítani.
- Raktározás területén a fűtőberendezéstől (radiátor és fűtéseső) valamint a tárolt anyag között minimum 60 cm távolságot kell biztosítani.

1.5.2. Dohányzás

Az Egyetem területén dohányozni tilos, azt csak az erre kijelölt helyen szabad végezni.

- A dohányzóhelyeken megfelelő számú nem éghető anyagú hamutartót kell elhelyezni.
Dohányzásra kijelölt helyet égő dohánynercűvel elhagyni nem szabad.
- **A hamutartók tartalmát papírkosárba vagy egyéb olyan helyre üríteni, ahol az tüzet okozhat, TILOS.**

1.5.3. Nyílt láng használata, tűzveszélyes tevékenység

- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat-„A” -„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség -. Ezeken a helyeken a vonatkozó jogszabály szerinti tilalmi táblákat kell elhelyezni.
- Állandójellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre alkalmas helyen szabad végezni.
- Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetes helyszíni szemle alapján, írásban meghatározott feltételek szerint szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő, vagy az általa írásban megbízott személy feladata.
- Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött munkakör esetén - tűzvédelmi szakvizsgabizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat. (lásd: 8. melléklet)
- Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak megfelelő képesítéssel, érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

- Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka megkezdésétől, annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres-felügyeletet köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat.

1.5.4. Tűzelő-fűtő berendezés

- Az Egyetem fűtése központi fűtéssel biztosított, kiegészítő fűtést alkalmazni **TILOS!**
- Az Egyetemen lévő gáz üzemű berendezéseket időszakonként, szakemberrel felül kell vizsgáltatni.
- A tűzelő, fűtő berendezést csak a gyártó, illetőleg a forgalomba hozó által kiadott használati utasításban foglaltak szerint szabad üzemeltetni.

1.5.5. Villamos berendezés

- Az Egyetem villamos berendezéseit a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 3. számú melléklete szerint kell használni és felülvizsgálni.
- A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, valamint e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
- Villamos berendezést csak a méretezésüknek és rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.
- Villamos berendezés javítását, karbantartását csak szakképzett személy végezheti.
- Villamos berendezésekre, lámpatestekre, vezetékekre éghető anyagot elhelyezni **TILOS!**
- Villamos berendezéseket, biztosítékokat túlbiztosítani - talpalni - **TILOS!**
- Villanymelegítőt, kávéfőzőt, vasalót, stb, csak engedélyezett helyiségekben és helyen szabad használni úgy, hogy azok alá nem éghető hőszigetelő anyagot kell elhelyezni és az elosztótáblát kapcsolóval, valamint kontrol lámpával kell ellátni.
- Villamos berendezést-hűtőt, világítást kivéve - csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.
- A villamos berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik: az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább **három évenként**, a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább **hatévenként**,

a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, szabadtéren legalább **kilencévenként** tűzvédelmi szemponttól felül kell vizsgálni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.

- Azoknál a helyiségeknél, szabadtereknél, technológiai folyamatoknál illetve berendezéseknél, ahol sztatikus feltöltődés tüzet vagy robbanást okozhat, megfelelő védelemről jogszabály szerint gondoskodni kell.
- Villamos berendezés és az éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy az üzemszerű vagy meghibásodás folytán bekövetkező melegedés, villamos ív tüzet ne okozhasson (a távolság min. 60 cm legyen). Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani.
- Az Egyetem villámvédelmi rendszerének időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát a vonatkozó jogszabályok szerint kell végrehajtani

1.5.6. Közlekedési utak

- A létesítményben, helyiségekben a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, továbbá a tűzvédelmi berendezéseket, tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, közlekedési utakat leszűkíteni, raktározás céljára felhasználni még átmenetileg sem szabad.
- Az Egyetem folyosóin létesített vagyónvédelmi rendszerek, eszközök (rácsos ajtók) tűz esetén történő nyithatóságát a mindenkori biztonsági szolgálat köteles biztosítani.

1.5.7. Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés

- A kéményt, kéménytoldót, a füstcsatornát és a technológiai berendezés egyéb égéstermék elvezetőjét a vonatkozó jogszabály szerint nem éghető anyagból és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelenthessen. Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek falába éghető anyagú épületszerkezet van beépítve, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el.
- Gázüzemű fűtőberendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, amely arra megfelelő minősítéssel rendelkezik. A kémény használaton kívül bekötő és tisztító nyílását nem éghető anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.
- Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.
- Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson.

2. Tűzvédelmi oktatás

2.1. Az oktatók, és egyéb munkavállalók oktatása

Biztosítani kell, hogy valamennyi oktató, egyéb munkavállaló a munkatevékenységi körével kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, tűz esetén végzendő feladatát ismerje.

Az oktatók és az egyéb munkavállalók a munkába állás előtt, majd az ismételt rendszeres oktatás keretein belül, kötelesek elsajátítani a tűzvédelmi előírásokat. Aki a munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, annak megszerzéséig - az adott munkakörben nem, vagy csak felügyelet mellett foglalkoztatható

Az Egyetem köteles minden új felvételes munkavállalóját, valamint a régit - munkakörének megfelelő rendszeres tűzvédelmi oktatásban, továbbképzésben részesíteni, és az elsajátítás tényéről az oktatást végzőnek meg kell győződnie. Az oktatásról távolmaradottak részére pótkutatást kell tartani. Az oktatáson való részvétel mindenki számára kötelező, aki azon nem vesz részt szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.

A tűzvédelmi oktatásról nyilvántartást kell vezetni, amelyet az oktatott személyeknek aláírásukkal kell igazolniuk.

Az oktatók és egyéb munkavállalók részére évente egy alkalommal ismétlődő tűzvédelmi oktatást kell tartani.

Az Egyetem területén tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágban alkalmazott személy foglalkoztatására nincs szükség!

2.2. Hallgatók tűzvédelmi oktatása

A hallgatók tűzvédelmi oktatását az oktatási tematikának megfelelően kell végrehajtani.

2.3. Az oktatáson a dolgozókkal ismertetni kell:

- ✓ a Tűzvédelmi Szabályzatot,
- ✓ a tűzjelzés módját és lehetőségeit,
- ✓ a készenlétben tartott tűzvédelmi eszközök, felszerelések használatát,
- ✓ a tűzvédelmi szabályszegések jogi szankcióit,
- ✓ a munkaterületen lehetséges tűzek oltását,
- ✓ a tűz terjedésének megakadályozására irányuló intézkedéseket,
- ✓ tűz esetén követendő magatartást.

2.4. Az oktatási dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:

- ✓ az oktatás helyét, idejét,
- ✓ az oktatott személyek nevét és adatait,
- ✓ az oktatás tárgyát,
- ✓ az oktatott személyek aláírását,
- ✓ az oktatást végző aláírását.

Az oktatási dokumentációt az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell megőrizni és szükség esetén selejtezni.

3. A tűz megelőzésével kapcsolatos feladatok

- Napi tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. Az ellenőrzésről a Gondnok illetve a biztonsági szolgálat köteles gondoskodni az alábbiak szerint:
 - villamos berendezések feszültségmenetesítése
 - a közlekedési utak, tűzoltó készülékek, felszerelések szabadon hagyása
 - hulladékok eltávolítása
 - nyílászárók bezárása
 - minden egyéb, a tűz keletkezését előidéző, vagy a tűz oltását kedvezőtlenül befolyásoló vagy gátló körülmény megszüntetése.

4. Tűzjelzés

Aki a tüzet, még az eloltottat is, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak jelenteni. Az Egyetem rendtartását figyelembe véve minden eseményről a vezetést informálni kell. Már a tűzjelzési feladatok végzése alatt meg kell kezdeni a rendelkezésre álló tűzvédelmi felszerelésekkel és anyagokkal a tüzek oltását.

4.1. A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- a tüzeset (káreset) pontos helyét (cím, helyiség, megközelítés módja),
- mi ég (milyen káreset történt),
- a tűz mit veszélyeztet,
- emberélet van-e veszélyben,
- milyen terjedelmű a tűz,
- a jelzést adó személy nevét és a
- jelzésre használt telefonkészülék számát.

5. Tűzvédelmi felelősségre vonás

Az a személy, aki a tűzvédelmi jogszabályt illetve a jelen tűzvédelmi szabályzatot megsérti, az a vonatkozó jogszabályok értelmében:

tűzvédelmi bírsággal

- tűzvédelmi szabálysértéssel
- fegyelmi felelősségre vonással

sújtható.

A tűzvédelmi bírságról a 116/1996. (VII.24.) sz. kormányrendelet rendelkezik.

A tűzvédelmi szabálysértésről a 218/1999. (X11.28.) sz. kormányrendelet 20. paragrafusa rendelkezik.

Tűzvédelmi szabálysértést követ el az, aki:

- tüzesetet vagy tűzveszélyt észlel és ezt a hatóságnak nem jelenti,
- tűzjelzésre távbeszélőjét nem bocsátja rendelkezésre
- szándékosan megtévesztő tűzjelzést ad
- nem tesz eleget a hatóság azon felhívásának, hogy a tűz oltásában személyesen közreműködjék, illetőleg hogy járművét vagy a tűz oltására alkalmas eszközét a tűz oltásához bocsássa rendelkezésre
- tűz esetén a tűzoltása vezetőjének intézkedését nem hajtja végre, vagy a tűzoltás eredményessége érdekében szükséges felvilágosítást nem adja meg

A fegyelmi felelősségre vonással az Egyetem vezetése élhet.

6. Tűzoltókészülékek, felszerelések

6.1. Tűzjelző berendezés

Az Egyetem könyvtára automatikus tűzjelző berendezéssel védett, tűzjelzőközpont a biztonsági szolgálat felügyelete alatt működik.

A tűzjelző berendezés időszakos ellenőrzését 2/2002. (1.23.) sz. BM rendelet 2.sz. melléklet 5. fejezetben foglaltak szerint kell végrehajtani.

6.2. Fali tűzcsapok

Fali tűzcsapok és szerelvényeik időszakos tűzvédelmi ellenőrzését 2/2002. (1.23.) sz. BM rendelet 1 sz. melléklet 4. fejezetében foglaltak szerint kell végrehajtani.

6.3. Tűzoltó készülékek

Az Egyetem területén szintenként legalább 2-2 db 6 kg töltetsúlyú, ABC típusú porraloltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni. A készenlétben tartott tűzoltó készülékekről dokumentációt kell készíteni a 2/2002. (1.23.) sz. BM rendelet 1.sz. melléklet 1, fejezet 2-es pontja szerint.

A tűzoltó készüléket jól látható helyen, hozzáférhetően, a kijárat közelében kell elhelyezni, állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, helyükről

eltávolítani, vagy rendeltetésről eltérő célra használni nem szabad.

Az üzemképtelen készülék cseréjéről gondoskodni kell.

A tűzoltó készülékek ellenőrzését a 2/2002. (1.23.) sz. BM rendelet tsz mellékletében foglaltak szerint kell végrehajtani. A tűzoltó készülék az időszakos ellenőrzés végrehajtásának elmulasztása esetén nem tekinthető üzemképesnek.

7. Tűzveszélyességi osztályba sorolás

A létesítmény egy épület, ezen belül egy tűzszakaszt képez.

A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolását a 35/1996 (X11.29.) sz. BM rendelettel hatályába helyezett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) I. fejezet 3-4 paragrafusai értelmében a Mérsékelt tűzveszélyes, jelzése: „D” tűzveszélyességi osztályban határozom meg.

A részletes tűzveszélyességi osztályba sorolást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

1.sz. Melléklet: Tűzveszélyességi osztályba sorolás

Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

Budapest

VIII. Bérkocsis utca 2.

A létesítmény egy épület, ezen belül egy tűzszakaszt képez.

A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolását a 35/1996 (X11.29.) sz. BM rendelettel hatályba helyezett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) I. fejezet 3-4. § értelmében az alábbiak szerint kell végrehajtani:

Megnevezés	Területe [m ²]	Tűzveszélyességi osztály és területe [m ²]				
		A	B	C	D	E
Pince						
Közlekedő	97,2					97,2
pince helyiség 1.	37,38				37,38	
pince helyiség 2.	13,27				13,27	
pince helyiség 3.	25,07				25,07	
pince helyiség 4.	13,96				13,96	
pince helyiség 5.	22,93				22,93	
csigalépcső előtér	17,21					17,21
Tároló	57,5			57,5		
Szertár	24,51			24,51		
Gázfoqadó	11,6				11,6	
Műhely	13,42				13,42	
Kazánház	33,51				33,51	
Pince összesen	367,56	0	0	82,01	171,14	114,41
Földszint						
Elbcsarnok	55,67					55,67
Közlekedő	96,31					96,31
Tároló 1.	18,47			18,47		
Tároló 2.	39,12			39,12		
Tároló 3.	8,26			8,26		
Zsinaqóqa	104,8				104,8	
Előtér 1.	14,96					14,96
Előtér 2.	16,43					16,43
Csigalépcső előtér	9,24					9,24
Lépcsőház 1.	37,64					37,64
Lépcsőház 2.	38,15					38,15
Araszoba	35,7				35,7	
Regisztrációs terem	54,68				54,68	
Nyitott polcos tároló	106,9			106,9		
Feldolgozóterem	21,25				21,25	
Titkársáq+teakonyha	25,12				25,12	
Igazgatói szoba	36,97				36,97	
Női WC	8,29					8,29
Férfi WC	10,26					10,26
Földszint összesen	738,22	0	0	172,75	278,52	286,95

I. emelet						
Lépcsőház 1.	37,59					37,59
Lépcsőház 2.	38,15					38,15
Közlekedő 1.	96,31					96,31
Közlekedő 2.	5,35					5,35
Közlekedő 3.	9,7					9,7
Csigalépcső előtér	9,24					9,24
Zsinagóga	19,97				19,97	
Tároló	61,24			61,24		
Olvasóterem 1.	97,46				97,46	
Olvasóterem 2.	74,71				74,71	
Nyitott polcos tároló	106,9			106,9		
Feldolgozó terem	21,25				21,25	
Kutató szoba	43,75				43,75	
Iroda	36,97				36,97	
Férfi WC	9,57					9,57
Mi WC	8,29					8,29
I. emelet összesen	676,45	0	0	168,14	294,11	214,2
II. emelet						
Lépcsőház	37,64					37,64
Közlekedő 1.	111,64					111,64
Közlekedő 2.	5,65					5,65
Csigalépcső előtér	9,24					9,24
Dísz terem	109,88				109,88	
Tanterem 1.	71,8				71,8	
Tanterem 2.	43,81				43,81	
Tanterem 3.	38,35				38,35	
Tanterem 4.	20,15				20,15	
Tanterem 5.	38,35				38,35	
Tanterem 6.	37,05				37,05	
Tanterem 7.	22,1				22,1	
Tanterem 8.	45,5				45,5	
Tanterem 9.	38,51				38,51	
Tanterem 10.	29,45				29,45	
Bemutató terem	106,9				106,9	
Férfi WC	9,57					9,57
Női WC	8,29					8,29
II. emelet összesen	783,88	0	0	0	601,85	182,03
Összesen:	2566,11	0	0	422,9	1345,62	797,59
	100	0	0	16,5	52,5	31,0

A fentiek alapján az Egyetem tűzveszélyességi osztályba sorolása:
"Mérsékelten tűzveszélyes", jelzése: "D"

2. sz. Melléklet: vonatkozó jogszabályok

1. 1996. évi XXXI. törvény: a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
2. 27/1996. (X.30.) sz. BM rendelet: a kötelező kéményseprő ipari közszolgáltatásról
3. 30/1996. (X11.6.) sz. BM rendelet: a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 4. 35/1996. (XII. 26.) sz. BM rendelet: az OTSZ kiadásáról 5. 116/1996. (VII.24.) sz. Kormány rendelet: a tűzvédelmi bírságról 6. 13/1997. (II. 26.) sz. BM rendelet: a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
7. 32/1997. (V.9.) sz. BM rendelet: a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről
8. 57/1997. (X.21.) sz. BM rendelet: a tűzoltók és a tűzvédelmi szervezetek tagjainak képzési követelményeiről, képzés rendszeréről
9. 212002. (1.23.) az. BM rendelet mellékletei: a MSZ illetve az EN szabványok tűzvédelmet érintő előírásairól

3. sz. Melléklet: A legfontosabb időszakos tűzvédelmi karbantartások, ellenőrzések, felülvizsgálatok

1 naponta

- Tűzjelző berendezés üzemeltetési napló vezetése

3 hónaponként

- hordozható és szállítható tűzoltó készülékek készenlétben tartója által végrehajtandó vizsgálat (2/2002. (1.23.) 1. melléklet 1. fejezet 2. pontja szerinti tűzoltó készülékek listája)

6 hónaponként

- Fali tűzcsapok ellenőrzése
- MSZ 1040 szerint még meglévő tűzoltó készülékek ellenőrzése
- Kémény ellenőrzése, tisztítása
- Tűzjelző berendezés felülvizsgálata, karbantartása

1 évente

- MSZ 1040-től eltérő tűzoltó készülékek ellenőrzése

3 évente

- Villamos berendezések érintésvédelmi felülvizsgálata

4 évente

- Kémények műszaki felülvizsgálata

5 évente

- Tűzoltó tömlők nyomáspróbája

6 évente

- Villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata „C” tűzveszélyességi osztályba tartozás esetén

9 évente

- Villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata „D” tűzveszélyességi osztályba tartozás esetén
- Villámvédelmi berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata „D” tűzveszélyességi osztályba tartozás esetén

4. Sz. Melléklet: Raktárak tűzvédelmi szabályzata

Tűzveszélyességi osztályba sorolása, C ,, azaz,, Tűzveszélyes ,,.

A raktár területén a dohányzás és nyílt láng használata TILOS!

A raktározáson kívül más tevékenységet végezni nem szabad.

A raktár kijárat ajtaja mellett kell elhelyezni a tűzoltó készüléket, azt eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

A raktárakban a közlekedési utakat állandóan szabadon kell tartani, azokat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

A raktárakban hosszirányban 1,5 méter széles főközlekedési utat kell biztosítani.

A raktárakban a tárolt anyagokat csak nem éghető polcrendszeren szabad elhelyezni.

A raktár területén állandóan rendet és tisztaságot kell tartani, zsúfoltságot okozni tűzveszélyes folyadékot használni, tárolni nem szabad.

A munka befejezésével a szükséges áramtalanításokat el kell végezni, és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami a helyiség elhagyását követően tüzet okozhat.

5. sz. Melléklet: Tanterem tűzvédelmi szabályzata Tűzveszélyességi osztályba sorolása „ D „, azaz, Mérsékelt tűzveszélyes,,.

A helyiségben tűzveszélyes folyadékot, anyagot még átmenetileg sem szabad tárolni.

Az Egyetem rendtartását figyelembe véve, a dohányzás TILOS.

Villanymelegítőt, kávéfőzőt, vasalót, stb, csak engedélyezett helyiségekben és helyen szabad használni, így ezek használata a tanteremben TILOS.

A helyiségben szükségessé váló tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi utasításban meghatározottak szerint végezhető. A tevékenység megkezdését a területileg illetékes vezetőnek be kell jelenteni.

Tűz esetén végre kell hajtani a helyiség, szükség esetén az épület / épületrész feszültségmentesítését. Haladéktalanul meg kell kezdeni a tűz oltását.

Tűzet, még az eloltottat is, jelenteni kell az Önkormányzati Tűzoltóságnak. A kijáratot, közlekedési utat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni. A fűtőtesteken éghető anyagot tárolni TILOS.

A tanterem elhagyása után (oktatás után) a villamos berendezéseket a hálózatról le kell választani illetve a nyílászárókat be kell zárni.

6. sz. Melléklet: Iroda tűzvédelmi szabályzata

Tűzveszélyességi osztályba sorolása „ D „, azaz, Mérsékelt tűzveszélyes „.

A helyiségben tűzveszélyes folyadékot, anyagot még átmenetileg sem szabad tárolni.

A helyiségben szükségessé váló tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi utasításban meghatározottak szerint végezhető. A tevékenység megkezdését a területileg illetékes vezetőnek be kell jelenteni.

Tűz esetén végre kell hajtani a helyiség, szükség esetén az épület / épületrész feszültségmentesítését. Haladéktalanul meg kell kezdeni a tűz oltását.

Tűzet, még az eloltottat is, jelenteni kell az Önkormányzati Tűzoltóságnak.

A kijáratot, közlekedési utat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni. A fűtőtesteken éghető anyagot tárolni TILOS.

Az irodában, az Egyetem rendtartását figyelembe véve, a dohányzás TILOS.

Villanymelegítőt, kávéfőzőt, vasalót, stb, csak engedélyezett helyiségekben és helyen szabad használni, így ezek használata az irodában TILOS.

Konvektor, vagy hőszugárzó közelében éghető anyag csak olyan távolságra helyezhető el, hogy gyulladási veszély ne álljon fenn.

Az iroda elhagyása után a villamos berendezéseket a hálózatról le kell választani illetve a nyílászárókat be kell zárni.

7. sz. Melléklet: Könyvtár tűzvédelmi szabályzata

Tűzveszélyességi osztályba sorolása „C”, azaz „Tűzveszélyes”

A könyvtár területén a dohányzás és nyílt láng használata TILOS!

A könyvtár kijáratí ajtaja mellett kell elhelyezni a tűzoltó készüléket, azt eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

A könyvtár a közlekedési utakat állandóan szabadon kell tartani, azokat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

A könyvtár hosszirányban 1,5 méter széles főközlekedési utat kell biztosítani.

A könyvtárban a tárolt könyveket csak nem éghető polcrendszeren szabad elhelyezni.

A könyvtár területén állandóan rendet és tisztaságot kell tartani, zsúfoltságot okozni tűzveszélyes folyadékot használni, tárolni nem szabad.

A munka befejezésével a szükséges áramtalanításokat el kell végezni, és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami a helyiség elhagyását követően tüzet okozhat.

8. Melléklet: Feltételek az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységhez
(2 példányban kell kitölteni)

1. oldal

Feltételek az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységhez

Tűzveszélyes tevékenység helye (cím, tevékenység által érintett helyiség):

.....

Tűzveszélyes tevékenység időpontja: év hó nap

.....órától óráig

A munkavégző neve:

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának száma:.....

Elvégzendő feladat:

A betartandó tűzvédelmi előírások:

..... év hó nap

az engedélyező aláírása

Az engedélyben meghatározott feltételeket tudomásul veszem, azok megtartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok:

.....évhónap

..... munkavégző aláírása

A tűzveszélyes munka végzését a kijelölt munkaterületen és a fentiekben meghatározott feltételek mellett a következő kiegészítésekkel engedélyezem:

.....évhó nap

.....
külső munkavégzés vezetőjének aláírása

9. Melléklet: Tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére jogosultak

Tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére jogosultak

Név:

Beosztás:

Aláírás:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

A tűzveszélyes tevékenység fontosabb szabályai:

- A munka megkezdése előtt a helyszíni szemle terjedjen ki a helyiség (munkaterület) közvetlen helyszínére és környezetére
- A tevékenység körzetéből az éghető anyagokat legalább 5 méteres távolságon belül el kell távolítani. Ha ez nem lehetséges, hatékony védelemről gondoskodni kell.
- A munkálatokat csak akkor szabad engedélyezni, ha:
 - tűz vagy robbanásveszély nem áll fenn
 - az esetlegesen szükséges felügyelet biztosítva van
 - a szükséges tűzvédelmi eszközök, felszerelések (tűzoltó készülékek) biztosítva vannak

Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

1084. Budapest, Bérkocsis utca 2.

TÚZRIADÓ TERV

2003

A 30/1996. (X11.16.) BM rendelet 4. § (1) a Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:

- az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre
- a művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre
- azokra a létesítményekre, ahol egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat

1. A tűzjelzés módozatai:

- Automatikus tűzjelző berendezés jelzésére, illetve annak kézi jelzésadójának működtetésével
- Személyes riasztással (kiabálás: „tűz van! tűz van!”)

Aki az Egyetem területén, vagy annak közvetlen közelében tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, a fenti tűzjelzési módozatok alkalmazásával köteles a tűzjelzést alkalmazni.

A fenti tűzjelzési módozatokkal egy időben riasztani kell az Egyetem teljes létszámát, valamint azonnal jelezni kell az esemény bekövetkeztét a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak a biztonsági szolgálaton keresztül.

2. Az ügyeletes biztonsági szolgálat feladatai napközben

- Napközben az ügyeletesen tartózkodó szolgálatot ellátó személy: tűzjelzés esetén tűzoltóság értesítése 105 vagy 112 segélyhívó telefonszámon

•
Tűzjelzés tartalmi követelményei:

- ✓ A tüzeset pontos helye (pontos cím és idő)
- ✓ Mi ég
- ✓ Mi van veszélyben
- ✓ A tűz merre terjedhet tovább
- ✓ Emberi élet veszélyeztetve van-e
- ✓ A tűzjelzést adó neve, telefonszáma

•Egyetem mindenkori vezetőjének illetve megbízottjának az értesítése

3. Az ügyeletes biztonsági szolgálat feladatai munkaidőn túl

- Délutáni, esti foglalkozások, előadások befejezését követően az épületet zárni, a villamos berendezéseket (világító berendezések) áramtalanítani kell.
- Tűz észlelése esetén a tűzjelzés módja megegyezik a nappali időszak teendőivel.
- Tűzjelzés után a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, felszerelésekkel a tűzoltás megkezdése, a kikerülő tűzoltók bejutásának biztosítása.

4. Riasztás utáni teendők

- Az Egyetem épületébe a tűzoltók bejutásának a biztosítása, kapuk nyitása
- Külön utasítás alapján az Egyetem vezetésének értesítése
- Szükség szerint további tájékoztatás adása a tűzoltóság ügyeletére
- A biztonsági szolgálat munkaideje lejártá után sem hagyhatja el szolgálati helyét
- Biztonsági szolgálat tagjai fogadják és tájékoztatják a kiérkező tűzoltókat valamint a beérkező egyetemi vezetőket
- **Tűz esetén az Egyetem területére ügyfél, látogató csak külön engedéllyel léphet be.**

5. Az Egyetem vezetőjének a feladata

- Riasztása megegyezik az 1-es pontban foglaltakkal
- Riasztás után:
 - a helyszínre siet,
 - tájékozódást és felderítést követően intézkedik az alábbiak szerint:
 - ✓ elrendeli a tantermek, szükség szerint az épület áramtalanítását
 - ✓ intézkedik az épület kiürítésére
 - ✓ megkezdi az élet-, vagyon mentés feladatainak szervezését
 - Gondoskodik a rendfenntartásról, amennyiben szükséges,
 - elsősegélyhely kialakításáról
 - Szükség esetén a kiérkező tűzoltóság részére további tájékoztatást, információt ad
 - Amennyiben a tűzoltóság kiérkezése előtt a tüzet eloltották, biztosítja a helyszínt a tűzvizsgálathoz, megakadályozza annak megváltoztatását.
 - Esetleges bűncselekmény gyanúja esetében a rendelkezésére álló
 - bűnjelket lefoglalja és biztonságba helyezi

6. Gondnok feladata

Tűz esetén az Egyetem vezetőjének távollétében annak jogkörében jár el. Amennyiben az Egyetem vezetője a helyszínen tartózkodik, úgy gondoskodik a közművek elzárásáról (villamos energia, gáz, stb.), továbbiakban végrehajtja annak utasításait.

7. Oktatók és hallgatók feladatai

- Tűz esetén az előzetesen oktatott tűzvédelmi ismereteket alkalmazva kötelesek a tűz oltásában illetve a kár elhárításában részt venni.
- A tűz oltás vezetőjének intézkedéseit kötelesek végrehajtani.
- Beosztásra való tekintet nélkül kötelesek a helyreállításban részt venni.
- Amennyiben szükséges a helyszínen tartózkodnak további intézkedésig

8. Egyéb utasítások

A rendszeres tűvédelmi oktatás keretein belül - évente egyszer - a tűzriadó tervben foglaltakat oktatni és gyakoroltatni kell.

Előre meg kell szervezni és oktatni kell az esetlegesen végrehajtandó feladatokat.

A tűzriadó terv egy példányát a kiértécsítendők névsorával, valamint az Egyetem alaprajzával a biztonsági szolgálatnál el kell helyezni.

Az alaprajznak tartalmaznia kell az épület közműveinek elzáróit (elektromos főkapcsoló, gáz főelzáró), fali tűzcsapok és a tűzoltó készülékek elhelyezkedését.

Budapest, 2003. február